

N-ERGIE Netz GmbH • 90338 Nürnberg

HWP Holl Wieden Partnerschaft
Architekten und Stadtplaner
Herrn Kess
Ludwigstraße 22
97070 Würzburg

Hausanschrift: Sandreuthstraße 21 • 90441 Nürnberg
Telefon: 0911 802-02 • Telefax: 0911 802-17005

Katharina Veit
Abteilung Netzmanagement
NNG-NM-IS Veit
AZ: ARB02201935112 + ARB02201935114

Telefon: 0911 802-17222
Telefax: 0911 802-17492
E-Mail: instruktionsanfragen@n-ergie-netz.de
Internet: www.n-ergie-netz.de

Nürnberg, 15. Januar 2020

Stadt Ochsenfurt

**22. Änderung des Flächennutzungsplans sowie Aufstellung des Bebauungsplans
"Weststadt-Mainflanke", Ochsenfurt Flur-Nr. 557, 557/1, 557/2, 557/4, 557/5, 557/6,
916/2, 917/1, 917/2 und 1446 (TF)
hier: Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB**

Ihr Schreiben vom 06.12.2019
Ihr Zeichen:

Sehr geehrter Herr Kess,

von der oben genannten Beteiligung haben wir Kenntnis genommen.

In der Anlage erhalten Sie einen Bestandsplan der N-ERGIE Netz GmbH und der von uns
gegebenenfalls im Rahmen einer Betriebsführung mitbetreuten Versorgungsanlagen im oben
genannten Bereich.

Der Bestandsplan enthält Anlagen der N-ERGIE Netz GmbH und besitzt nur informellen
Charakter. Soweit es sich vorstehend nicht um Anlagen der N-ERGIE Netz GmbH handelt,
wird diese im Namen und Auftrag der jeweiligen Anlagenbetreiber tätig.

Zusätzlich zu den auf dem überlassenen Plan bekannt gegebenen Anlagen können sich vor
Ort weitere im Eigentum Dritter stehende Anlagen - insbesondere Kabel, Rohre oder Leitungen
zum Anschluss von Erneuerbaren Energieanlagen - befinden, für die wir nicht zuständig sind.
Über diese können wir keine Auskunft geben und diese sind deshalb auch nicht im Planwerk
dokumentiert. Hierfür ist der jeweilige Anlagenbetreiber zuständig.

Flächennutzungsplan:

Nach Durchsicht der Unterlagen ergeben sich keine Anregungen oder Bedenken zur
22. Änderung des Flächennutzungsplanes.

Bebauungsplan:

Das Stromerschließungskonzept ist abhängig von der benötigten Vorhalteleistung der
einzelnen Gewerke. Wir bitten daher um baldmöglichste Information. Für Rückfragen steht
Ihnen unser Netzmanagement Rothenburg, Herr Stark unter der Rufnummer 0911 802-17231

Seite 2, HWP Holl Wieden Partnerschaft Architekten und Stadtplaner, 97070 Würzburg

gerne zur Verfügung.

Auf dem Grundstück Flur-Nr. 917/2 befindet sich eine abnehmereigene 20kV-Übergabestation der Firma Ploss Chemicals GmbH sowie 20kV-Netzkabel. Dies ist bei der weiteren Planung und zu beachten.

Zwischen einer Bebauung und der vorhandenen 20 kV-Kabeltrasse ist ein Abstand von 1,00 m einzuhalten.

Sind keine Gehwege geplant, wird ein Versorgungstreifen von ca. 1,00 m Breite empfohlen.

Zwischen geplanten Baumstandorten und Versorgungsleitungen, ist nach dem DVGW Regelwerk, Arbeitsblatt GW 125 „Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungsleitungen“ ein Abstand von 2,50 m einzuhalten. Wir bitten Sie, dies bei Ihrem Planungsvorhaben zu berücksichtigen.

Wir bitten Sie die oben genannten Punkte in den Erläuterungsbericht mit aufzunehmen und zu veranlassen, dass wir bei allen öffentlichen und privaten Planungen und Bauvorhaben wie z.B. Straßen- und Kanalbauarbeiten, Baumpflanzungen etc. rechtzeitig in den Verfahrensablauf eingebunden werden.


Für die Beteiligung bedanken wir uns.

Freundliche Grüße

Ihre N-ERGIE Netz GmbH

i. A.

Sonja Riedel

i. A.

Katharina Veit

Anlage
Bestandsplan