

Hauck, Jonas

Von: Markert, Marcel
Gesendet: Mittwoch, 16. Februar 2022 09:59
An: Hauck, Jonas
Cc: Pauluhn, Jens; Rapsch, Günther
Betreff: WG: 583.03 Bebauungsplan "9. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Spitaläcker", Hohestadt
Anlagen: 583.03 22-02-10 Anschreiben Behörden und TöBs.pdf

Hallo Herr Hauck,

anbei die Stellungnahme vom KSO am o. g. Bauleitplanverfahren.

Trinkwasserversorgung

Im o. g. Bebauungsplangebiet ist eine ausreichende Wassermenge und Wasserdruck vorhanden. Es ist kein Wasserschutzgebiet betroffen.

Abwasserversorgung

Zum o. g. Bebauungsplangebiet verlaufen zwei öffentliche Mischwasserkanalstränge (Rudolf-Diesel-Straße u. Johannes-Gutenberg-Straße) in Zuständigkeit des Kommunalunternehmens Stadtwerke Ochsenfurt (KSO). Um eine Überlastung der öffentlichen Kanalisation dauerhaft zu vermeiden, ist eine größere Einleitung als die bisher vereinbarte Menge (Vereinbarung Kneipp u. KSO) nicht möglich. Fallen aufgrund der Erweiterung größere Ableitungsmengen an, müssen diese auf dem Grundstück rückgehalten und/oder ggf. versickert werden.

Mit freundlichen Grüßen

Marcel Markert



Kommunalunternehmen Stadtwerke Ochsenfurt
Pestalozzistraße 1
97199 Ochsenfurt
Besucheranschrift: Hauptstraße 39
Tel.- Nr.: 09331/ 98 303-2723
Fax.-Nr.: 09331/ 98 303-2715

E-Mail: m.markert@stadt-ochsenfurt.de
Internet: www.kso-ochsenfurt.de